

### Bilan déperdition ancien bâtiment

	Déperditions surfaciques [W/K]				Déperditions linéiques (ponts thermiques) [W/K]	Déperditions par le sol (uniquement lorsque contact avec un terre- plein) [W/K]	Déperditions par renouvellement d'air [W/K]	Déperditions totales [W/K]	Puissance déperditive [W]	coefficient de déperditions volumiques G [W/m <sup>3</sup> *K]
	Murs	Portes / fenêtres (verrière)	Toiture	Total						
Rdc	88,7	60,2	0,0	148,9	29,8	50,6	85,6	314,9	7873	0,58
R+1	105,4	414,0	0,0	519,4	103,9	0,0	85,6	708,9	17723	1,08
R+2	97,9	105,7	50,8	254,4	50,9	0,0	85,6	390,9	9773	0,60
R+3	111,3	120,9	97,2	329,4	65,9	0,0	28,5	423,8	10595	3,51
<b>TOTAL</b>	403,3	700,8	148,0	1252,1	250,5	50,6	285,3	1838,5	45964	0,93