

Bilan déperdition nouveau bâtiment

| | Déperditions surfaciques [W/K] | | | | Déperditions linéiques (ponts thermiques) [W/K] | Déperditions par le sol (uniquement lorsque contact avec un terre-plein) [W/K] | Déperditions par renouvellement dair [W/K] | Déperditions totales [W/K] | Puissance déperditve [W] | coefficient de déperditions volumiques G [W/m ³ *K] |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------|-------|--|--|--|-------------------------------|--------------------------------|---|
| | Murs | Portes / fenêtres (verrière) | Toiture | Total | | | | | | |
| Rdc | 26,4 | 24,4 | 0,0 | 50,8 | 5,1 | 50,6 | 62,8 | 169,3 | 4233 | 0,31 |
| R+1 | 27,6 | 31,4 | 0,0 | 59,0 | 5,9 | 0,0 | 80,0 | 144,9 | 3623 | 0,22 |
| R+2 | 27,4 | 22,5 | 13,8 | 63,7 | 6,4 | 0,0 | 82,9 | 153,0 | 3825 | 0,24 |
| R+3 | 28,8 | 67,9 | 11,0 | 107,7 | 10,8 | 0,0 | 39,4 | 157,9 | 3948 | 0,39 |
| TOTAL | 110,2 | 146,2 | 24,8 | 281,2 | 28,2 | 50,6 | 265,1 | 625,1 | 15629 | 0,28 |